



ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήματος Τύπου Booster στο Αντλιοστάσιο της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με το με αρ. πρωτ. 23494/11.7.2013 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 το πρωί ο υδραυλικός της δημοτικής ενότητας διαπίστωσε ότι είχε χαμηλή στάθμη ύδατος στη Δεξαμενή και για το λόγο αυτό πήγε στο Αντλιοστάσιο, που βρίσκεται στη θέση Τρία Πεύκα, για να δει εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και διαπίστωσε ότι το αντλητικό συγκρότημα που ήταν σε λειτουργία είχε σταματήσει εξαιτίας διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ και ταυτόχρονα δεν λειτουργούσε και η γεννήτρια που έπρεπε στην περίπτωση διακοπής να έχει ξεκινήσει αυτόματα. Στη συνέχεια, ο υδραυλικός μπόρεσε να θέσει σε λειτουργία τη γεννήτρια του Αντλιοστασίου, η οποία σημειωτέον χρειάζεται επέμβαση από κατάλληλο συνεργείο για την άρτια αποκατάσταση του προβλήματος που παρουσίασε, και έτσι να θέσει σε λειτουργία το εφεδρικό αντλητικό συγκρότημα, και κατόπιν ειδοποιήθηκαν ο Προϊστάμενος Υδραυλικός του Δήμου, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Κοντάκης Κυριάκος, η ΔΕΗ για την αποκατάσταση του προβλήματος, ο προμηθευτής της γεννήτριας για το πρόβλημα που παρουσίαζε η γεννήτρια και ο κ. Δεληγιάννης Σωτήρης προκειμένου να ελέγξει το αντλητικό που δεν λειτουργούσε. Ο κ. Δεληγιάννης μετέβει την ίδια ημέρα γύρω στις 12:00 το μεσημέρι και διαπίστωσε ότι το αντλητικό είχε καμμένο κινητήρα και βλάβη στον ηλεκτρικό πίνακα (κολλημένα ρελέ) η οποία και προκάλεσε τη ζημιά στον κινητήρα και όπως ενημέρωσε το είδος αυτής της βλάβης στον ηλεκτρικό πίνακα παρουσιάζεται όταν γίνονται συχνές διακοπές ρεύματος, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε ο υδραυλικός ότι πράγματι συνέβει κατά τις τελευταίες 10 ημέρες.

Κατόπιν των ανωτέρω, λόγω της ανάγκης άμεσης αποκατάστασης της βλάβης του αντλητικού συγκροτήματος, δόθηκε εκτολή στον κ. Δεληγιάννη Σωτήρη για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.

Το ακριβές κόστος θα κοινοποιηθεί στο Δήμο από τον κ. Δεληγιάννη με την ολοκλήρωση της επισκευής, και κατόπιν θα κοινοποιηθεί στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να γίνει η έγκρισή της δαπάνης και η διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος	Διευθυντής	
Όνομ/μο				
Υπογραφή				
Ημερ/νία				