



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες: Απόστολος Παπαδόπουλος
Τηλ. 210 81 44 450

Αγ. Στέφανος,2013
Αριθ. Πρωτ.: - -

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ : Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Γεννήτριας Αντλιοστασίου Δημοτικής
Ενότητας Διονύσου

Σχετικά: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 201/2013

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με την 201/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε απευθείας ανάθεση της αποκατάστασης της βλάβης της γεννήτριας του αντλιοστασίου της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου στην εταιρία IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ, ύστερα από το γεγονός της 28ης Ιουνίου 2013 όπου ο υδραυλικός της δημοτικής ενότητας διαπίστωσε ότι είχε χαμηλή στάθμη ύδατος στη Δεξαμενή και για το λόγο αυτό πήγε στο Αντλιοστάσιο, που βρίσκεται στη θέση Τρία Πεύκα, για να δει εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και διαπίστωσε ότι το αντλητικό συγκρότημα που ήταν σε λειτουργία είχε σταματήσει εξαιτίας διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ και ταυτόχρονα δεν λειτουργούσε και η γεννήτρια που έπρεπε στην περίπτωση διακοπής να έχει ξεκινήσει αυτόματα.

Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στην ανωτέρω απόφαση, ο υδραυλικός μπόρεσε να θέσει σε λειτουργία τη γεννήτρια του Αντλιοστασίου, η οποία όμως έπρεπε να διορθωθεί από κατάλληλο συνεργείο για την άρτια αποκατάσταση του προβλήματος που παρουσίασε, και έτσι να θέσει σε λειτουργία το εφεδρικό αντλητικό συγκρότημα, και κατόπιν ειδοποιήθηκαν ο Προϊσταμένος Υδραυλικός του Δήμου, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Κοντάκης Κυριάκος, η ΔΕΗ για την αποκατάσταση του προβλήματος και ο προμηθευτής της γεννήτριας για το πρόβλημα που παρουσίαζε η γεννήτρια.

Η εταιρία IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ απεκατέστησε, στα πλαίσια της ανωτέρω ανάθεσης, με οριστικό τρόπο τη βλάβη της γεννήτριας, η οποία οφειλόταν σε πρόβλημα ενός σωλήνα του ψυγείου.

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρίας IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ, εστάλλει στο Δήμο με τα παρακάτω φαξ, τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν, ως εξής:

1. Φαξ εταιρίας IPEL με αρ. πρωτ. εταιρίας 7967/28.6.2013 με τον τιμοκατάλογο επίσκεψης τεχνικών της εταιρίας, ο οποίος έγινε αποδεκτός από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, κ. Κοντάκη Κυριάκο,
2. Φαξ εταιρίας IPEL με αρ. πρωτ. εταιρίας 8004/15.7.2013 με το κοστολόγιο υλικών και εργασιών επισκευής της βλάβης, το οποίο έγινε αποδεκτό από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, κ. Κοντάκη Κυριάκο,

3. Φαξ εταιρίας IPEL με ημερομηνία 18.7.2013 με το ακριβές κοστολόγιο της επίσκεψης τεχνικών, που έγινε αποδεκτό με το ανωτέρω (1), και είναι ποσού 180 € πλέον ΦΠΑ 23%,
4. Φαξ εταιρίας IPEL με ημερομηνία 16.9.2013 με το ακριβές κοστολόγιο υλικών και εργασίας επισκευής, που έγινε αποδεκτό με το ανωτέρω (2), και είναι ποσού 422 € πλέον ΦΠΑ 23%

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το συνολικό κόστος αποκατάστασης της βλάβης είναι $180 + 422 = 622$ € πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 740,46 €.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης 740,46 € με χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 με ονομασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και Δεξαμενών» προκειμένου να εξοφληθεί η εταιρία IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος	Διευθυντής	
Όνομ/μο				
Υπογραφή				
Ημερ/νία				