



ΠΡΟΣ  
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

**ΘΕΜΑ:** Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Ηλεκτρολογικών Βλαβών σε Εγκαταστάσεις Ύδρευσης του Δήμου Διονύσου

Σύμφωνα με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Όπως γνωρίζετε ο Δήμος διαθέτει και λειτουργεί μία σειρά από δεξαμενές, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις για την τροφοδοσία του δικτύου ύδρευσης της περιοχής.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι λειτουργούν 13 δεξαμενές, 11 αντλιοστάσια και 4 γεωτρήσεις με κάθε μία από τις εν λόγω εγκαταστάσεις να διαθέτει μεγάλο εύρος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως αντλητικά συγκροτήματα (αντλίες με ηλεκτροκινήρες τύπου μπούστερ, πιεστικά, κλπ), ηλεκτρικούς πίνακες (κεντρικούς διανομής, υποπίνακες αντλιών, κλπ), διατάξεις αυτοματισμών (χαμηλής – υψηλής στάθμης, τηλε-ειδοποίησης, κλπ), γεννήτριες υποσταθμούς ρεύματος, κ.ο.κ. με διάφορα χαρακτηριστικά δυναμικότητας και ισχύος από πολύ μικρή έως 150 KW.

Όπως επίσης είναι γνωστό, ο Δήμος δεν απασχολεί μεταξύ του μόνιμου ή συμβασιούχου προσωπικού του, υπαλλήλους με εξειδίκευση και σχετικές γνώσεις αυτοματισμών για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στις ανωτέρω υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, όπως επίσης δεν διαθέτει το σχετικό τεχνικό εξοπλισμό, π.χ. ανέλκυσης αντλιών γεωτρήσεων, που είναι απαραίτητος όταν απαιτείται κάποια σχετική επέμβαση.

Με αυτά τα δεδομένα, εκ των πραγμάτων, η αντιμετώπιση ζημιών και βλαβών, των έκτακτων δηλαδή συμβάντων που απαιτούν άμεση αποκατάσταση, λόγω της ανάγκης συνεχούς λειτουργίας της υδροδότησης για την ομαλή ζωή των κατοίκων του δήμου, μπορεί να γίνει μόνο από εξειδικευμένα συνεργεία με γνώσεις και πείρα στο αντικείμενο, τα οποία καλούνται κάθε φορά που υπάρχει κάποιο έκτακτο πρόβλημα, μικρό ή μεγάλο.

Με την παρούσα εισήγηση τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μία σειρά από έκτακτα συμβάντα, και περισσότερο συγκεκριμένα κάποιες ηλεκτρικές βλάβες, οι οποίες όπως προαναφέρθηκε δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από τους υπαλλήλους του δήμου, και προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη υδροδότηση των περιοχών του δήμου, η Υπηρεσία Ύδρευσης κατέφυγε στις υπηρεσίες του ιδιώτη τεχνικού εγκαταστάσεων ύδρευσης κ. Δεληγιάννη Σωτήρη, ο οποίος προέβει στην αποκατάστασή τους και υπέβαλε τις σχετικές προσφορές με το κοστολόγιο των υλικών και εργασιών οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν, όπως αναλυτικά ακολουθεί.

### **Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου**

#### **1. Αποκατάσταση βλάβης ηλεκτρικού πίνακα αντλιοστασίου Γκούριζας που σημειώθηκε στις 18.2.2013.**

Τα υλικά και οι εργασίες που έγιναν ήταν ως εξής:

Αυτοματισμοί αέρος 30 KW

3 x165 € = 495 €

Ηλεκτρονόμος υπερφόρτωσης 42-65A	1 x 75 € = 75 €
Βοηθητικές επαφές	8 x 3 € = 24 €
Χρονικό Υ/Δ με βάση	1 x 40 € = 40 €
Βοηθητικά ρελέ με βάση	2 x 18 € = 36 €
Ρελέ στάθμης με βάση	1 x 35 € = 35 €
Επιτηρητής ασυμμετρίας και διαδοχής φάσεων	1 x 38 € = 38 €
Δέκτης αυτοματισμού	1 x 75 € = 75 €
Καλωδιώσεις	1 x 42 € = 42 €
Εργασίες επισκευής ηλεκτρικού πίνακα και αντικατάσταση εξαρτημάτων	600 €
Σύνολο	1.460,00 €
ΦΠΑ 23%	335,80 €
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b><u>1.795,80 €</u></b>

**2. Εγκατάσταση και λειτουργία γεννήτριας στο αντλιοστάσιο Αγίου Δημητρίου για λειτουργία αντλητικών και αυτοματισμών κατά τη διακοπή ρεύματος της ΔΕΗ την 1.2.2013 από 8 π.μ. έως 17:30 μ.μ.**

Σύνολο	350,00 €
ΦΠΑ 23%	80,50 €
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b><u>430,50 €</u></b>

**Δημοτική Ενότητα Σταμάτας**

**3. Αποκατάσταση βλάβης αυτοματισμού αντλιοστασίου – δεξαμενής στο αντλιοστάσιο Ιππικού Ομίλου που σημειώθηκε στις 7.3.2013.**

Τα υλικά και οι εργασίες που έγιναν ήταν ως εξής:

Μετασχηματιστής 220/24V	1 x 120 = 120 €
Ρελέ τύπου λυχνίας 24 V με βάση	1 x 25 = 25 €
Ρελέ τύπου λυχνίας 220 V με βάση	1 x 25 = 25 €
Ηλεκτρικός πλωτήρας δεξαμενής	2 x 20 = 40 €
Εργασία επισκευής ηλεκτρικού πίνακα	350 €
Σύνολο	560,00 €
ΦΠΑ 23%	128,80 €
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b><u>688,80 €</u></b>

**Δημοτική Ενότητα Άνοιξης**

**4. Αποκατάσταση βλάβης ηλεκτρικού πίνακα αντλητικού συγκροτήματος στο αντλιοστάσιο Πηγάδας που σημειώθηκε στις 29.3.2013.**

Τα υλικά και οι εργασίες που έγιναν ήταν ως εξής:

Αυτόματος αέρος (ρελέ) 18,5 KW	2 x 85 = 170 €
Θερμικός ηλεκτρονόμος 22 – 32 A	2 x 60 = 120 €
Εργασία επισκευής ηλεκτρικού πίνακα και αντικατάσταση εξαρτημάτων	250 €
Σύνολο	540,00 €
ΦΠΑ 23%	124,20 €
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b><u>664,20 €</u></b>

**Σύνολο δαπανών για ηλεκτρολογικές εργασίες αποκατάστασης ηλεκτρολογικών βλαβών δεξαμενών και αντλιοστασίων: 3.579,30 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης των βλαβών που προαναφέρθηκαν στον ιδιώτη τεχνικό εγκαταστάσεων ύδρευσης κ. Δεληγιάννη Σωτήρη, την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης όπως αναφέρεται:

1. Αποκατάσταση βλάβης ηλεκτρικού πίνακα αντλιοστασίου Γκούριζας που σημειώθηκε στις 18.2.2013 για ποσό 1.795,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 με ονομασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και Δεξαμενών».

2. Εγκατάσταση και λειτουργία γεννήτριας στο αντλιοστάσιο Αγίου Δημητρίου για λειτουργία αντλητικών και αυτοματισμών κατά τη διακοπή ρεύματος της ΔΕΗ την 1.2.2013 από 8 π.μ. έως 17:30 μ.μ. για ποσό 430,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 με ονομασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και Δεξαμενών».

3. Αποκατάσταση βλάβης αυτοματισμού αντλιοστασίου – δεξαμενής στο αντλιοστάσιο Ιππικού Ομίλου που σημειώθηκε στις 7.3.2013 για ποσό 688,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 με ονομασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και Δεξαμενών».

4. Αποκατάσταση βλάβης ηλεκτρικού πίνακα αντλητικού στο αντλιοστάσιο Πηγάδας που σημειώθηκε στις 29.3.2013 για ποσό 664,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 με ονομασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και Δεξαμενών».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος	Διευθυντής	
Όνομ/μο				
Υπογραφή				
Ημερ/νία				