



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αγ. Στέφανος, .....2013  
Αριθ. Πρωτ.: - -

ΠΡΟΣ  
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

**ΘΕΜΑ:** Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Γεννήτριας Αντλιοστασίου Δημοτικής Ενότητας Διονύσου

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με το με αρ. πρωτ. 23494/11.7.2013 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 το πρωί ο υδραυλικός της δημοτικής ενότητας διαπίστωσε ότι είχε χαμηλή στάθμη ύδατος στη Δεξαμενή και για το λόγο αυτό πήγε στο Αντλιοστάσιο, που βρίσκεται στη θέση Τρία Πεύκα, για να δει εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και διαπίστωσε ότι το αντλητικό συγκρότημα που ήταν σε λειτουργία είχε σταματήσει εξαιτίας διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ και ταυτόχρονα δεν λειτουργούσε και η γεννήτρια που έπρεπε στην περίπτωση διακοπής να έχει ξεκινήσει αυτόματα. Στη συνέχεια, ο υδραυλικός μπόρεσε να θέσει σε λειτουργία τη γεννήτρια του Αντλιοστασίου, η οποία σημειωτέον χρειάζεται επέμβαση από κατάλληλο συνεργείο για την άρτια αποκατάσταση του προβλήματος που παρουσίασε, και έτσι να θέσει σε λειτουργία το εφεδρικό αντλητικό συγκρότημα, και κατόπιν ειδοποιήθηκαν ο Προϊσταμένος Υδραυλικός του Δήμου, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Κοντάκης Κυριάκος, η ΔΕΗ για την αποκατάσταση του προβλήματος, ο προμηθευτής της γεννήτριας για το πρόβλημα που παρουσίαζε η γεννήτρια και ο κ. Δεληγιάννης Σωτήρης προκειμένου να ελέγξει το αντλητικό που δεν λειτουργούσε.

Κατόπιν των ανωτέρω, λόγω της ανάγκης άμεσης αποκατάστασης με άρτιο και όχι προσωρινό τρόπο, της βλάβης της γεννήτριας του αντλιοστασίου της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου, στο κύκλωμα ψύξης της, παρακαλούμε για την απευθείας ανάθεση στην εταιρία IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ, η οποία είναι εξειδικευμένη στο αντικείμενο και είναι ο αντιπρόσωπος του οίκου κατασκευής της εν λόγω γεννήτριας στη χώρα μας.

Το ακριβές κόστος της ανάθεσης το οποίο θα κοινοποιηθεί στο Δήμο με την ολοκλήρωση της επισκευής θα κοινοποιηθεί στην Οικονομική Επιτροπή με την κοινοποίησή του από την εταιρία στο Δήμο, προκειμένου να γίνει η έγκρισή της δαπάνης και η διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος	Διευθυντής	
Όνομ/μο				
Υπογραφή				
Ημερ/νία				