



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210 81 44 450

Αγ. Στέφανος, 21/8/2015
Αριθ. Πρωτ.: - οικ23702 -

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήματος Τύπου Booster στο Αντλιοστάσιο Οικισμού Ποντίων της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με το με αρ. πρωτ. δήμου 23674/21.8.2015 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι την Τρίτη 11.8.2015 σημειώθηκε χαμηλή πίεση νερού και διαπιστώθηκε βλάβη στο αντλιοστάσιο της δεξαμενής του οικισμού Ποντίων της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου.

3. Επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό εγκαταστάτες - συντηρητές ηλεκτρομηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων, ύστερα από άμεση ενημέρωση για το συμβάν και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Αναστάσιου Μπάση, ειδοποιήθηκε ο ιδιώτης τεχνικός ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάννης Σωτήρης προκειμένου να μεταβεί επί τόπου και να ελέγξει το πρόβλημα που παρουσιάστηκε.

Πράγματι ο κ. Δεληγιάννης πήγε επί τόπου και στη συνέχεια ενημέρωσε το Δήμο ότι έχει καεί ο κινητήρας και καταστραφεί η αντλία ενός booster και πρέπει να αντικατασταθεί διότι δεν επισκευάζεται.

Επειδή για την αξιόπιστη λειτουργία του αντλιοστασίου απαιτείται η ύπαρξη λειτουργικού εφεδρικού booster και επειδή η προμήθεια – εγκατάστασή του μπορεί να γίνει μόνο από εξωτερικό συνεργείο και όχι από τους υδραυλικούς του δήμου, ο κ. Αντιδήμαρχος έδωσε προφορική εντολή στον κ. Δεληγιάννη Σωτήρη για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης με την προμήθεια – εγκατάσταση ενός συγκροτήματος όμοιο με αυτό που καταστράφηκε (παροχή 15 m³/h, μανομετρικό 50 m, ισχύς 5,5 HP).

Ο κ. Δεληγιάννης υλοποίησε την αποκατάσταση και προσκόμισε στο Δήμο τη συνημμένη προσφορά για 2.300,00 € πλέον ΦΠΑ, δηλαδή για σύνολο 2.829,00 € (προμήθεια αντλητικού και εργασία αποξήλωσης παλαιού, αποσυρναμολόγησης από μανδύα, συναρμολόγησης στο μανδύα, εγκατάσταση, υδραυλική και ηλεκτρική σύνδεση, δοκιμές).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για

- ο την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης της βλάβης του αντλητικού συγκροτήματος τύπου booster του αντλιοστασίου του οικισμού Ποντίων της δημοτικής ενότητας Αγίου Στεφάνου στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάννη Σωτήρη (CPV είδους 45259000-7 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Εγκαταστάσεων»),
- ο την έγκριση της δαπάνης 2.829,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, και

- ο τη διάθεση της σχετικής πίστωσης για την εξόφλησή της (ΠΑΥ/2015) με χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 με ονομασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και Δεξαμενών».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος	Διευθυντής	
Όνομ/μο				
Υπογραφή				
Ημερ/νία				