



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

## **ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

για τον πρόχειρο διαγωνισμό που αφορά στη

**«Διαμόρφωση χώρων γραφείων σε αίθουσα του κεντρικού Δημαρχείου Διονύσου»**

Διευκρινίζεται ότι για το σύστημα θέρμανσης – ψύξης – αερισμού που πρόκειται να εγκατασταθεί στον υπόψη χώρο, έχει τεθεί εκ παραδρομής ως δυναμικότητα η τιμή των 15.000 btu αντί της ορθής ισχύος των 15.000 W.

Ως εκ τούτου **κατά τη σύνταξη της προσφοράς των διαγωνιζομένων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η κλιματιστική μονάδα θα είναι ισχύος 15KW.**

Δροσιά, 13/01/2016

Η Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Άννα Αγγελίνα  
Πολιτικός Μηχανικός