



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Άγιος Στέφανος, 15.5.2013

Αρ. Πρωτ: 14441

**ΠΡΟΣ: κ. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ
Δήμαρχο Διονύσου**

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

**ΘΕΜΑ: ΒΛΑΒΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ**

Σε συνέχεια

1. της σχετικής προφορικής μου ενημέρωσης αλλά και του εγγράφου με αρ. πρωτ. 91/11.4.2013 της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου, το οποίο επισύναπτεται στο παρόν, με το οποίο ενημερώθηκα για την ανάγκη αποκατάστασης βλάβης του συστήματος ελέγχου χλωρίωσης, redox, στις δεξαμενές πόσιμου ύδατος της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου, και
2. της σχετικής προφορικής μου ενημέρωσης, κατά την ίδια χρονική περίοδο, από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, κ. Κόκκαλη Γεώργιο, ότι δεν λειτουργούν κανονικά οι δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης στις τρεις γεωτρήσεις που τροφοδοτούν νερό τη δεξαμενή πόσιμου ύδατος της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας,

έδωσα προφορική εντολή σε ιδιωτικό συνεργείο (εταιρία DALCOCHEM A.B.E.E.Φ.Α.) που κατέχει τη σχετική τεχνογνωσία, για τον επείγοντα έλεγχο και αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στις ανωτέρω εγκαταστάσεις των υδατοδεξαμενών, αφενός διότι το θέμα αφορά ζήτημα δημόσιας υγείας, λόγω της βλάβης του εξοπλισμού χλωρίωσης του πόσιμου ύδατος της περιοχής, και αφετέρου διότι τα συνεργεία του δήμου δεν διαθέτουν τη δυνατότητα επέμβασης σε αυτού τους είδους τις βλάβες.

Οι εν λόγω βλάβες αποκατάστηκαν άμεσα εντός των επόμενων δύο ημερών, και συγκεκριμένα, έγιναν:

1. συντήρηση των ηλεκτροδίων του συστήματος redox αυτόματης χλωριομέτρησης των υδατοδεξαμενών της δημοτικής ενότητας Διονύσου,
2. αντικατάσταση των χαλασμένων μπεκ στις τρεις δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης στις τρεις γεωτρήσεις της δημοτικής ενότητας Σταμάτας και αντικατάσταση της μίας δοσομετρικής αντλίας στη γεώτρηση της Αγίας Σωτήρας.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ