



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210 81 44 450

Αγ. Στέφανος, 2/2/2015
Αριθ. Πρωτ.: - 2847 -

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήματος Τύπου Booster στο Αντλιοστάσιο της Δεξαμενής Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με το με αρ. πρωτ. 118/12.1.2015 (αρ. πρωτ. δήμου 1248/16.1.2015) έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι τη Δευτέρα 5.1.2015 σταμάτησε να λειτουργεί, λόγω βλάβης, το ένα και μοναδικό μικρό αντλητικό συγκρότημα το οποίο λειτουργεί επικουρικά σε ένα μεγαλύτερο, στο αντλιοστάσιο του Αγίου Δημητρίου, με αποτέλεσμα η περιοχή της Αγίας Παρασκευής να μην έχει στις ώρες αιχμής αρκετή πίεση νερού για την ομαλή εξυπηρέτησή της.

Επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό εγκαταστάτες - συντηρητές ηλεκτρομηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων, ύστερα από άμεση ενημέρωση για το συμβάν και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Αναστάσιου Μπάση, ειδοποιήθηκε ο ιδιώτης τεχνικός ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάννης Σωτήρης προκειμένου να μεταβεί επί τόπου και να ελέγξει το πρόβλημα που παρουσιάστηκε.

Πράγματι ο κ. Δεληγιάννης πήγε επί τόπου και στη συνέχεια ενημέρωσε το Δήμο ότι έχει καεί ο κινητήρας και πρέπει να αποξηλωθεί το συγκρότημα, καταρχήν για την αντικατάσταση του κινητήρα και κατόπιν για τον περαιτέρω έλεγχο της αντλίας του.

Επειδή η λειτουργία του αντλιοστασίου δεν μπορεί να βασιστεί, όπως προαναφέρθηκε, μόνο στο κύριο αντλητικό συγκρότημα αλλά χρειάζεται επικουρικά και η λειτουργία του μικρού που κάηκε, για το οποίο όμως δεν υπάρχει εφεδρεία, και επειδή η επισκευή του μπορεί να γίνει μόνο από εξωτερικό συνεργείο και όχι από τους υδραυλικούς του δήμου, ο κ. Αντιδήμαρχος έδωσε προφορική εντολή στον κ. Δεληγιάννη Σωτήρη για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης με την επισκευή - αντικατάσταση των φθαρμένων εξαρτημάτων και την επανεγκατάσταση του εν λόγω αντλητικού συγκροτήματος σε κατάσταση λειτουργίας.

Ο κ. Δεληγιάννης υλοποίησε την επισκευή και προσκόμισε στο Δήμο τη συνημμένη προσφορά για 3.340,00 € πλέον ΦΠΑ, δηλαδή για σύνολο 4.108,20 €.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για

ο την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης της βλάβης του αντλητικού συγκροτήματος τύπου booster του αντλιοστασίου Αγίου Δημητρίου της δημοτικής ενότητας Αγίου

Στεφάνου στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάννη Σωτήρη,

- ο την έγκριση της δαπάνης 4.108,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, και
- ο τη διάθεση της σχετικής πίστωσης για την εξόφλησή της (ΠΑΥ/2014) με χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 με ονομασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και Δεξαμενών».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος	Διευθυντής	
Όνομ/μο				
Υπογραφή				
Ημερ/νία				