



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αγ. Στέφανος, 10/7/2014  
Αριθ. Πρωτ.: - 22994 -

ΠΡΟΣ  
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης  
Προϋπολογισμού ο.ε. 2014 για την Αποκατάσταση Βλάβης Δοσομετρικών  
Συσκευών Χλωριομέτρησης στα Αντιοστάσια Πόσιμου Ύδατος του Γηπέδου  
και της Αγίας Σωτήρας της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Σε συνέχεια πρόσφατου τακτικού περιοδικού ελέγχου καλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στις γεωτρήσεις πόσιμου νερού της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας από τον τοπικό υδραυλικό, διαπιστώθηκε ότι οι δοσομετρικές συσκευές (αντλίες) χλωρίου στις δύο (Αγία Σωτήρα και Γήπεδο) από τις τρεις γεωτρήσεις πόσιμου νερού της δημοτικής ενότητας δεν λειτουργούσαν ικανοποιητικά.

Επεδή ο Δήμος δεν διαθέτει τεχνικούς ή/και τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο για την επισκευή τους, ειδοποιήθηκε η εταιρία DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α. της οποίας τεχνικός μετέβει επί τόπου και επιβεβαίωσε το πρόβλημα για το οποίο πρότεινε την αντικατάσταση των δοσομετρικών αντλιών δεδομένου ότι οι όποιες επεμβάσεις και ρυθμίσεις προσπάθησε να κάνει δεν έφεραν αποτέλεσμα.

Μάλιστα, προτάθηκε, για εξοικονόμηση κόστους, αντί για δύο συσκευές (από μία σε κάθε γεώτρηση), να τοποθετηθεί μία συσκευή, στη μία από τις δύο γεωτρήσεις, η οποία θα ρυθμιστεί να εγχύει την αναγκαία ποσότητα χλωρίου, αντλώντας το από μία παλετοδεξαμενή ενός κυβικού μέτρου, που απαιτείται για το σύνολο του αντλούμενου νερού και από τις δύο γεωτρήσεις, δεδομένου ότι το νερό από κάθε γεώτρηση καταλήγει σε κοινή δεξαμενή, όπου ούτως ή άλλως γίνεται η ανάμειξή του, πριν τη διανομή του στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας.

Κατόπιν των ανωτέρω, λόγω του επείγοντος, δεδομένου ότι το πόσιμο νερό της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας έχει σταματήσει να χλωριώνεται επαρκώς, παρακαλούμε για την απευθείας ανάθεση της αποκατάστασης της βλάβης των δοσομετρικών συσκευών χλωρίωσης των γεωτρήσεων πόσιμου νερού της Αγίας Σωτήρας και του Γηπέδου της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας στην εταιρία DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α., σύμφωνα με τα ανωτέρω και την προσφορά της που επισυνάπτουμε στο παρόν, την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης 1.070,10 € με χρέωση του Κ.Α. 25.7131.0009 με ονομασία «Προμήθεια Χλωριωτών» προκειμένου να εξοφληθεί η εταιρία DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α. (ΠΑΥ ... 2014).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος	Διευθυντής	
Όνομ/μο				
Υπογραφή				
Ημερ/νία				