



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210 81 44 450

Αγ. Στέφανος, 22/9/2014
Αριθ. Πρωτ.: 30228 -

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήματος Τύπου
Booster στο Αντλιοστάσιο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με το με αρ. πρωτ. 29803/17.9.2014 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι την Παρασκευή 12.9.2014 σταμάτησε να λειτουργεί λόγω βλάβης στο αντλιοστάσιο της περιοχής ένα αντλητικό συγκρότημα τύπου booster το οποίο στέλνει πόσιμο νερό στη δεξαμενή της δημοτικής ενότητας και για το λόγω αυτό οι υδραυλικοί του δήμου έθεσαν σε λειτουργία το εφεδρικό booster του αντλιοστασίου.

Επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό εγκαταστάτες - συντηρητές ηλεκτρομηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων, ύστερα από άμεση ενημέρωση για το συμβάν και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Αναστάσιου Μπάση, ειδοποιήθηκε ο ιδιώτης τεχνικός ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάννης Σωτήρης προκειμένου να μεταβεί επί τόπου και να ελέγξει το πρόβλημα που παρουσιάστηκε.

Πράγματι ο κ. Δεληγιάννης πήγε επί τόπου και στη συνέχεια ενημέρωσε το Δήμο ότι έχει σπάσει ο άξονας της αντλίας, οπότε χρειάζεται αντικατάσταση η αντλία, καθώς επίσης και ο μανδύας του booster, και ο ηλεκτροκινητήρας χρειάζεται έλεγχο και επισκευή.

Επειδή η λειτουργία του αντλιοστασίου δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στη μία αντλία με την οποία λειτουργεί σήμερα, γιατί σε οποιοδήποτε νέο τυχόν πρόβλημα δεν θα υπάρχει εφεδρεία και η περιοχή θα σταματήσει να υδροδοτείται, και επειδή η επισκευή του χαλασμένου αντλητικού μπορεί να γίνει μόνο από εξωτερικό συνεργείο και όχι από τους υδραυλικούς του δήμου, ο κ. Αντιδήμαρχος έδωσε προφορική εντολή στον κ. Δεληγιάννη Σωτήρη για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης με την επισκευή - αντικατάσταση των φθαρμένων εξαρτημάτων και την επανεγκατάσταση του εν λόγω αντλητικού συγκροτήματος σε κατάσταση λειτουργίας.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης της βλάβης του αντλητικού συγκροτήματος τύπου booster του αντλιοστασίου της δημοτικής ενότητας Ροδόπολης στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάννη Σωτήρη.

Το ακριβές κόστος θα κοινοποιηθεί στο Δήμο από τον κ. Δεληγιάννη με την ολοκλήρωση των εργασιών και κατόπιν θα κοινοποιηθεί στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να γίνει η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της σχετικής πίστωσης με χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 με την ονομασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και Δεξαμενών».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος	Διευθυντής	
Όνομ/μο				
Υπογραφή				
Ημερ/νία				