



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210 81 44 450

Αγ. Στέφανος, 30/10/14
Αριθ. Πρωτ.: - 34604 -

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση Ελέγχου και Επισκευής Αυτοματισμών Δεξαμενών και Αντλιοστασίων στις Δημοτικές Ενότητες Δροσιάς και Διονύσου του Δήμου Διονύσου

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με το με αρ. πρωτ. 202/7.10.2014 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι στις 13.9.2014, ημέρα Σάββατο, σημειώθηκε πρόβλημα υδροδότησης στη Δ.Ε. Διονύσου.

Το πρόβλημα αποκατάσταθηκε την επόμενη ημέρα, Κυριακή 14.9.2014, ύστερα από σχετική ειδοποίηση, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Αναστάσιου Μπάση, από τον κ. Δεληγιάννη Σωτήρη, ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης, και αφορούσε βλάβη του ασύρματου αυτοματισμού της δεξαμενής Διονύσου, ο οποίος δεν έδωσε εντολή στο αντλιοστάσιο για να λειτουργήσει.

3. Με το με αρ. πρωτ. 203/6.10.2014 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014 σημειώθηκε πρόβλημα υδροδότησης στη περιοχή Ρέας Δροσιάς.

Ο κ. Αγγελίδης Παναγιώτης, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ύδρευσης, ύστερα από ενημέρωση και του αρμόδιου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Αναστάσιου Μπάση, ειδοποίησε τον κ. Δεληγιάννη Σωτήρη, ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης, ο οποίος πήγε άμεσα επιτόπου στη Δεξαμενή Ρέας και διαπίστωσε βλάβες των αυτοματισμών εντολών (προς το αντλιοστάσιο που στέλνει νερό στη δεξαμενή και ειδοποίησης (μέσω κινητής τηλεφωνίας) στα κινητά τηλέφωνα των αρμοδίων του Δήμου.

Ο κ. Δεληγιάννης επισκεύασε τους αυτοματισμούς και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Μπάσης του έδωσε συμπληρωματική εντολή να ελέγξει και να επισκευάσει ότι τυχόν χρειαστεί και στους αυτοματισμούς ειδοποίησης των αρμοδίων (μέσω κινητής τηλεφωνίας) και των άλλων δύο δεξαμενών της Δ.Ε. Δροσιάς, της δεξαμενής Παρχάρ και της δεξαμενής της οδού Γοργοποτάμου.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης των βλαβών των αυτοματισμών δεξαμενών και αντλιοστασίων των δημοτικών ενοτήτων Δροσιάς και Διονύσου στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάννη Σωτήρη, και το ακριβές κόστος θα κοινοποιηθεί στο Δήμο από τον κ. Δεληγιάννη με την ολοκλήρωση των επεμβάσεων και κατόπιν θα κοινοποιηθεί στην

Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να γίνει η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της σχετικής πίστωσης με χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 με την ονομασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και Δεξαμενών».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος	Διευθυντής	
Όνομ/μο		Π. Αγγελίδης	Α. Παπαδόπουλος	
Υπογραφή				
Ημερ/νία				