



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αγ. Στέφανος, 20/082013
Αριθ. Πρωτ.: -27551 -

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Ηλεκτροβάνας Κεντρικής Δεξαμενής
Πόσιμου Ύδατος στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης
ΣΧΕΤΙΚΟ:

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με το με αρ. πρωτ. 27469/19.8.2013 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, την Πέμπτη 1.8.2013 και ώρα 7:30 ειδοποιήθηκε ο υδραυλικός ότι η περιοχή γύρω από την κεντρική δεξαμενή της δημοτικής ενότητας Άνοιξης είχε πλημμυρίσει και αφού, πήγε επί τόπου διαπίστωσε ότι το ένα από τα τρία ξεχωριστά διαμερίσματα της δεξαμενής του οποίου η πλήρωση ελέγχεται από ηλεκτροβάννα Φ200 είχε υπερχειλίσει γιατί η ηλεκτροβάννα δεν λειτουργούσε. Ο υδραυλικός έκλεισε την παροχή πλήρωσης με την χειροκίνητη βάννα και ενημέρωσε τον προϊστάμενο υδραυλικό κ. Αγγελίδη Παναγιώτη και τον κ. Τσιλιγκίρη Μιχάλη, Πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης, ο οποίος επειδή έπρεπε να αποκατασταθεί άμεσα η βλάβη της ηλεκτροβάννας ώστε η δεξαμενή όταν γεμίζει να μην υπερχειλίζει, και όταν κατεβαίνει η στάθμη της να γεμίζει, έδωσε εντολή να ειδοποιήσουν τον ιδιώτη τεχνικό κ. Δεληγιάννη Σωτήρη ο οποίος μετέβη την ίδια ημέρα στις 10:00 στη δεξαμενή και διαπίστωσε και αυτός τη βλάβη (είχε φρακάρει ο δίσκος της ηλεκτροβάννας και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να καεί ο κινητήρας της) και ότι χρειάζεται αντικατάσταση της ηλεκτροβάννας. Λόγω του επείγοντος, όπως προαναφέρθηκε, ο κ. Τσιλιγκίρης Μιχάλης, Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης, έδωσε εντολή στον κ. Δεληγιάννη Σωτήρη να αντικαταστήσει την εν λόγω ηλεκτροβάννα με καινούργια.

Ο κ. Δεληγιάννης Σωτήρης υλοποίησε την αντικατάσταση και προσκόμισε τη συνημμένη προσφορά στο Δήμο με το κοστολόγιο της επισκευής που ανήλθε σε 3.874,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης της βλάβης του συστήματος πλήρωσης (ηλεκτροβάννα) της κεντρικής δεξαμενής στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάννη Σωτήρη, την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης 3.874,50 € με χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 με ονομασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και Δεξαμενών» προκειμένου να εξοφληθεί ο κ. Δεληγιάννη Σωτήρης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

| | Συντάκτης | Προϊστάμενος | Διευθυντής | |
|----------|-----------|--------------|------------|--|
| Όνομ/μο | | | | |
| Υπογραφή | | | | |
| Ημερ/νία | | | | |