



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Απόστολος  
Τηλέφωνο: 210 81 44 450

Αγ. Στέφανος, 12/08/2014  
Αριθ. Πρωτ.: -26562 -

ΠΡΟΣ  
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2014 για την Επισκευή Βλάβης Πιεστικού Αντλητικού Συγκροτήματος Τύπου Booster σε Υπόγειο Φρεάτιο στην Οδό Θεμιστοκλέους στη Δημοτική Ενότητα Διονύσου

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με την 237/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε απευθείας ανάθεση στον κ. Δεληγιάννη Σωτήρη, ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, επισκευής της βλάβης του πιεστικού αντλητικού συγκροτήματος τύπου booster σε υπόγειο φρεάτιο στην Οδό Θεμιστοκλέους της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου, ύστερα από το με αρ. πρωτ. 20482/19.6.2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου, με το οποίο γινόταν αναφορά στο συμβάν της Παρασκευής 13 Ιουνίου 2014 και ώρα 12 το μεσημέρι όπου ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου, κ. Αγγελίδης Παναγιώτης, ειδοποιήθηκε από κατοίκους της περιοχής Αναγέννησης (στις οδούς Θεμιστοκλέους, Ιπποκράτους και Αθηνάς) της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου ότι δεν είχαν νερό.

Οι υδραυλικοί του δήμου διαπίστωσαν ότι δεν λειτουργούσε το πιεστικό συγκρότημα τύπου booster που βρίσκεται σε υπόγειο φρεάτιο της οδού Θεμιστοκλέους και τροφοδοτεί τις προαναφερθείσες περιοχές, και επειδή δεν γνωρίζουν ούτε μπορούν να επισκευάζουν τα εν λόγω μηχανήματα, ειδοποιήθηκε για το πρόβλημα ο κ. Δεληγιάννης Σωτήρης, ιδιώτης τεχνικός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, προκειμένου να μεταβεί επί τόπου για την ακριβή διάγνωση και επισκευή της βλάβης.

Ο κ. Δεληγιάννης μετέβη επί τόπου την ίδια μέρα το απόγευμα και διαπίστωσε ότι το αντλητικό συγκρότημα είχε βραχυκύκλωμα καθώς επίσης το inverter του είχε καεί. Επειδή ο δήμος είχε εφεδρικό αντλητικό συγκρότημα στην αποθήκη του, οι υδραυλικοί του δήμου το προσκόμισαν επί τόπου στην οδό Θεμιστοκλέους και ο κ. Δεληγιάννης προμήθευσε την ίδια ημέρα ένα καινούργιο inverter και έκανε άμεσα την αποξήλωση του χαλασμένου και την εγκατάσταση και σύνδεση του καινούργιου αντλητικού καθώς και του inverter, και η περιοχή εφοδιάστηκε με νερό στις 8 το βράδυ.

Επειδή όμως με την επέμβαση που έγινε δεν απέμεινε καμμία εφεδρία για το αντλητικό συγκρότημα της οδού Θεμιστοκλέους, έπρεπε ο Δήμος να επισκευάσει ή αντικαταστήσει άμεσα, ανάλογα με τη βλάβη που υπάρχει, το χαλασμένο αντλητικό συγκρότημα.

Για το λόγο αυτό ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή ο κ. Κοντάκης Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος ενέκρινε όλες τις ενέργειες αποκατάστασης της βλάβης που έγιναν και έδωσε εντολή στον κ. Δεληγιάννη Σωτήρη για την επισκευή – αντικατάσταση του χαλασμένου αντλητικού συγκροτήματος το συντομότερο δυνατόν.

Ο κ. Δεληγιάνης Σωτήρης, επειδή το αντλητικό συγκρότημα είχε καεί δεν δεχόταν επισκευή, πραγματοποίησε την αντικατάστασή του με ένα καινούργιο (προμήθεια ενός ανοξειδωτού αντλητικού συγκροτήματος τύπου BF με κινητήρα FRANKLIN το οποίο τοποθετήθηκε εντός τους υπάρχοντος μανδύα booster του καμένου αντλητικού) καθώς επίσης ένα καινούργιο inverter μάρκας LG που ήταν απαραίτητο για την αυτοδύναμη λειτουργία του καινούργιου αντλητικού και μαζί με το inverter μάρκας LG που προμήθευσε και τις εργασίες στις οποίες προέβει την ημέρα της βλάβης, προσκόμισε τη συνημμένη προσφορά για 5.227,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης (5.227,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 με ονομασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και Δεξαμενών» για την εξόφληση του κ. Δεληγιάνη Σωτήρη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

|          | Συντάκτης | Προϊστάμενος<br>Υδρευσης και<br>Πρασίνου | Προϊστάμενη<br>Καθαριότητας<br>&<br>Ανακύκλωσης | Προϊστάμενος<br>Διεύθυνσης<br>Περιβάλλοντος |
|----------|-----------|--|---|---|
| Όνομ/μο  |           | Π. Αγγελίδης                             |   | Α. Παπαδόπουλος                             |
| Υπογραφή |           |  |   |   |
| Ημερ/νία |           |  |   |   |