

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..17η/2013..

της 2ας-9-2013

..Αριθ. Απόφασης: ..261/2013..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..2ας/9/2013.. της ..17ης/2013.. Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την ..2^α Σεπτεμβρίου 2013.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..10:30.. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ. .. 28460/29-8-13.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα Νικόλαου, Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΗΔ: «Παροχή νομικής υποστήριξης πρώην αιρετών του πρώην Δήμου Αγίου Στεφάνου»

- **ΘΕΜΑ 1ο:** «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Ηλεκτροβάνας Κεντρικής Δεξαμενής Πόσιμου Ύδατος στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης».

ΘΕΜΑ 2ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Πιεστικού Μηχανήματος (Αντλία) Δεξαμενής Δημοτικής Ενότητας Κρουονερίου».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδού Γούναρη Δ. Κ. Διονύσου».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την πληρωμή αμοιβής του δικηγόρου Φραντζεσκάκη Εμμανουήλ»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.
2. Κοντάκης Κυριάκος
3. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας
4. Τζανετή Αγάθη-Ελλη
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ
6. Ζαμάνης Διονύσιος
7. Τσαλτούμη Κυριακή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαγγίνα Στελλα-Σοφία
2. Σακελλαρίου Διονύσιος

Ο ΔΣ κ. Σακελλαρίου Διονύσιος προσήλθε κατά τη συζήτηση για το κατεπείγον του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εμμανουήλ, Διοικητικό Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Ο Δήμαρχος Διονύσου, νομίμως κληθείς, προσήλθε στη συνεδρίαση.

Αριθμός Απόφασης: ..261/2013..

- **ΘΕΜΑ 1ο:** «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Ηλεκτροβάνας Κεντρικής Δεξαμενής Πόσιμου Ύδατος στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης».

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα και είπε:

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με το με αρ. πρωτ. 27469/19.8.2013 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, την Πέμπτη 1.8.2013 και ώρα 7:30 ειδοποιήθηκε ο υδραυλικός ότι η περιοχή γύρω από την κεντρική δεξαμενή της δημοτικής ενότητας Άνοιξης είχε πλημμυρίσει και αφού, πήγε επί τόπου διαπίστωσε ότι το ένα από τα τρία ξεχωριστά διαμερίσματα της δεξαμενής του οποίου η πλήρωση ελέγχεται από ηλεκτροβάννα Φ200 είχε υπερχειλίσει γιατί η ηλεκτροβάννα δεν λειτουργούσε. Ο υδραυλικός έκλεισε την παροχή πλήρωσης με την χειροκίνητη βάννα και ενημέρωσε τον προϊσταμένο υδραυλικό κ. Αγγελίδα Παναγιώτη και τον κ. Τσιλιγκίρη Μιχάλη, Πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης, ο οποίος επειδή έπρεπε να αποκατασταθεί άμεσα η βλάβη της ηλεκτροβάννας ώστε η δεξαμενή όταν γεμίζει να μην υπερχειλίζει, και όταν κατεβαίνει η στάθμη της να γεμίζει, έδωσε εντολή να ειδοποιήσουν τον ιδιώτη τεχνικό κ. Δεληγιάννη Σωτήρη ο οποίος μετέβει την ίδια ημέρα στις 10:00 στη δεξαμενή και διαπίστωσε και αυτός τη βλάβη (είχε φρακάρει ο δίσκος της ηλεκτροβάννας και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να καεί ο κινητήρας της) και ότι χρειάζεται αντικατάσταση της ηλεκτροβάννας. Λόγω του επείγοντος, όπως προαναφέρθηκε, ο κ. Τσιλιγκίρης Μιχάλης, Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης, έδωσε εντολή στον κ. Δεληγιάννη Σωτήρη να αντικαταστήσει την εν λόγω ηλεκτροβάννα με καινούργια.

Ο κ. Δεληγιάννης Σωτήρης υλοποίησε την αντικατάσταση και προσκόμισε τη συνημμένη προσφορά στο Δήμο με το κοστολόγιο της επισκευής που ανήλθε σε 3.874,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης της βλάβης του συστήματος πλήρωσης (ηλεκτροβάννα) της κεντρικής δεξαμενής στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάννη Σωτήρη, την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης 3.874,50 € με χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 με ονομασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και Δεξαμενών» προκειμένου να εξοφληθεί ο κ. Δεληγιάννη Σωτήρης.

Το λόγο πήρε ο ΔΣ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε «Όπως προκύπτει από την εισήγηση και στην περίπτωση αυτή δεν υπήρξε διαπιστωτική της ζημιάς έκθεση από τον αρμόδιο μηχανολόγο ηλεκτρολόγο που υπηρετεί στην Τ.Υ του Δήμου. Ερωτώ τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που εισηγείται και το θέμα. Μπορεί ποτέ αυτός που μονίμως αποκαθιστά, με την αδιαφανέστερη όλων διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όλες τις βλάβες των αντλιοστασίων, ηλεκτροβανών, πιεστικών μηχανημάτων κλπ, ο ίδιος να διαπιστώνει τις βλάβες και ο ίδιος στη συνέχεια να τις αποκαθιστά, με τη μέθοδο του «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει»; Πιστεύει αλήθεια ότι με αυτή τη διαδικασία διασφαλίζεται η διαφάνεια; Προφανώς όχι.

Τότε λοιπόν, αφού με τον τρόπο δεν εξυπηρετείται η διαφάνεια, γιατί το κάνει. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα οποία κατ' επανάληψη, σε παρόμοιες περιπτώσεις, έχω τονίσει, θα διαφωνήσω με την εισήγηση.».

Ο ΔΣ κ. Παπαχαρτοφύλης λαβών το λόγο είπε ότι θεωρεί υπερβολικό το κόστος αντικατάστασης της ηλεκτροβάννας και ως εκ τούτου δεν εγκρίνει την εισήγηση.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης(ΦΕΚ 87Α΄).
- Το με αρ. πρωτ. 27469/19.8.2013 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 3 ΚΑΤΑ

Μειοψηφούντων των ΔΣ κ.κ. Παπαχαρτοφύλη, Πασιπουλαρίδη και Ζαμάνη για του λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης της βλάβης του συστήματος πλήρωσης (ηλεκτροβάννα) της κεντρικής δεξαμενής στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάννη Σωτήρη.

Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ύψους €3.874,50 σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0005 με ονομασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και Δεξαμενών» προκειμένου να εξοφληθεί ο κ. Δεληγιάννη Σωτήρης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πέππας Νικόλαος	ΤΑ ΜΕΛΗ. 1. Κοντάκης Κυριάκος 2. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 3. Σακελλαρίου Διονύσιος 4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 5. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ 6. Ζαμάνης Διονύσιος 7. Τσαλτούμη Κυριακή
-----------------------------------	--

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πέππας Νικόλαος
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Περιβάλλοντος.
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.