



ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ : Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήματος Τύπου Booster και Πιεστικού Jockey (Αντλία Διατήρησης Πίεσης) στο Αντλιοστάσιο Ποντίων στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με το με αρ. πρωτ. 29067/3.9.2013 έγγραφο του κ. Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, κ. Κοντάκη Κυριάκου, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, ο κ. Δήμαρχος ενημερώθηκε ότι την Κυριακή 1.9.2013 παρουσιάστηκε πολύ χαμηλή πίεση στο δίκτυο ύδρευσης των περιοχών Ποντίων και Πευκόφυτου στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου, κάτι το οποίο προήλθε από βλάβη μίας αντλίας εκ των δύο που λειτουργούν, τύπου booster, και της αντλίας jockey (διατήρησης πίεσης στο δίκτυο) στο Αντλιοστάσιο της Δεξαμενής Ποντίων, από το οποίο τροφοδοτούνται οι εν λόγω περιοχές στον Άγιο Στέφανο, και για το λόγο αυτό ο αρμόδιος υδραυλικός έθεσε σε λειτουργία το τρίτο εφεδρικό booster.

Αμέσως μόλις ενημερώθηκα για τα ανωτέρω και λόγω του επείγοντος αποκατάστασης της βλάβης, διότι δεν υπάρχει εφεδρεία αλλά και επάρκεια της πίεσης στις ώρες αιχμής, έδωσα εντολή να ειδοποιηθεί ο ιδιώτης τεχνικός, ο κ. Δεληγιάννης Σωτήρης, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό για την αποκατάσταση σχετικών βλαβών.

Ο κ. Δεληγιάννης μετέβει επί τόπου τη Δευτέρα 2.9.2013 το πρωί και διαπίστωσε ότι η αντλία jockey (φυγοκεντρικού τύπου, ισχύος 3 hp και 6 μ3/h σε μανομετρικό 50 μ.) έχει καταστραφεί πλήρως και το αντλητικό τύπου booster (ισχύος 5,5 hp, και αντλία 14/15 m3/h σε μανομετρικό 50 μ.) πρέπει να αποσυναρμολογηθεί για να διαπιστωθεί η βλάβη του και επισκευαστεί ή αντικατασταθεί.

Κατόπιν τούτων, έδωσα εντολή στον κ. Δεληγιάννη να αντικαταστήσει την αντλία jockey και να αποσυναρμολογήσει το αντλητικό τύπου booster για την υλοποίηση των ανωτέρω και ότι ακόμη τυχόν σχετικής εργασίας απαιτείται στον ηλεκτρικό πίνακα της εγκατάστασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την απευθείας ανάθεση της αποκατάστασης της περιγραφείσας βλάβης στον κ. Δεληγιάννη Σωτήρη. Το ακριβές κόστος της παρούσας ανάθεσης θα τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής με την ολοκλήρωση της επισκευής από τον κ. Δεληγιάννη Σωτήρη και την κοινοποίησή του στο Δήμο προκειμένου να γίνει η έγκριση της δαπάνης και η διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

| | Συντάκτης | Προϊστάμενος | Διευθυντής | |
|----------|-----------|--------------|------------|--|
| Όνομ/μο | | | | |
| Υπογραφή | | | | |
| Ημερ/νία | | | | |