



ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ : Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήματος
Γεώτρησης Γκούριζας στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με το με αρ. πρωτ. 29064/3.9.2013 έγγραφο του κ. Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, κ. Κοντάκη Κυριάκου, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, ο κ. Δήμαρχος ενημερώθηκε ότι την Τρίτη 27.8.2013 παρουσίασε βλάβη (βραχυκύκλωμα) το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα της Γεώτρησης Γκούριζας στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου, κάτι το οποίο διαπιστώθηκε από τη χαμηλή στάθμη ύδατος στη δεξαμενή Ευξείνου Πόντου (που τροφοδοτεί η γεώτρηση της Γκούριζας) η οποία τροφοδοτεί με νερό τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής και τον οικισμό του Αγίου Δημητρίου στον Άγιο Στέφανο.

Επειδή η αποκατάσταση της εν λόγω βλάβης κρίνεται επείγουσα για την ομαλή τροφοδοσία των ανωτέρω περιοχών με νερό, παρακαλούμε για την απευθείας ανάθεση της αποκατάστασής της στον κ. Δεληγιάννη Σωτήρη, ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών νερού, ο οποίος εκλήθει, κατόπιν εντολής μου, την ημέρα της βλάβης (27.8.2013) προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος της ζημιάς και, αφού αυτό έγινε ως προαναφέρθηκε, του εδόθει εντολή να ανελκύσει το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα (από βάθος 40 μ. περίπου) και να προβεί στην επισκευή ή αντικατάσταση του καμμένου ηλεκτροκινητήρα και ότι άλλο συμπληρωματικά χρειαστεί για το αντλητικό και τον ηλεκτρικό του πίνακα.

Κατόπιν τούτων ο κ. Δεληγιάννης πραγματοποίησε την ανέλκυση του αντλητικού την Πέμπτη 29.8.2013 και την επομένη ημέρα ενημέρωσε το Δήμο ότι το αντλητικό συγκρότημα είναι επισκευάσιμο.

Το ακριβές κόστος της παρούσας ανάθεσης θα τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής με την ολοκλήρωση της επισκευής από τον κ. Δεληγιάννη Σωτήρη και την κοινοποίησή του στο Δήμο προκειμένου να γίνει η έγκρισή της δαπάνης και η διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος	Διευθυντής	
Όνομ/μο				
Υπογραφή				
Ημερ/νία				