



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 81 44 450

Αγ. Στέφανος, 20/3/2015  
Αριθ. Πρωτ.: - 7491 -

ΠΡΟΣ  
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

**ΘΕΜΑ:** Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Πιεστικού Αντλητικού Συγκροτήματος στο Αντλιοστάσιο της Δεξαμενής Ποντίων της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με το με αρ. πρωτ. 391/12.3.2015 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι την Τετάρτη 11.3.2015 παρουσιάστηκε βλάβη του πιεστικού συγκροτήματος στο αντλιοστάσιο της δεξαμενής Ποντίων, που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου, με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί έλλειψη νερού στις περιοχές Ποντίων και Πευκόφυτου που τροφοδοτούνται από αυτό.

Επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό εγκαταστάτες - συντηρητές ηλεκτρομηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων, ύστερα από άμεση ενημέρωση για το συμβάν και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Αναστάσιου Μπάση, ειδοποιήθηκε ο ιδιώτης τεχνικός ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάννης Σωτήρης προκειμένου να μεταβεί επί τόπου και να ελέγξει το πρόβλημα που παρουσιάστηκε.

Πράγματι ο κ. Δεληγιάννης πήγε επί τόπου την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 12.3.2015, και στη συνέχεια ενημέρωσε το Δήμο ότι διαπίστωσε μία σειρά από βλάβες οι οποίες χρειάζονται άμεση αποκατάσταση για την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης.

Οι βλάβες αυτές ήταν:

- ο πρόβλημα της ξηράς λειτουργίας του πιεστικού αντλητικού συγκροτήματος που εξυπηρετεί την περιοχή που προαναφέρθηκε,
- ο πρόβλημα του αυτοματισμού της ηλεκτροβάνας πλήρωσης της δεξαμενής με αποτέλεσμα να σημειωθεί υπερχειλίση της δεξαμενής,
- ο αντλία jockey της εγκατάστασης εκτός λειτουργίας,
- ο η μεμβράνη και των δύο δοχείων διαστολής του αντλιοστασίου χρειάζεται αντικατάσταση, και
- οι πιεζοστάτες και των τριών υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων χρειάζονται αντικατάσταση.

Επειδή η λειτουργία του αντλιοστασίου δεν μπορεί να είναι αξιόπιστη χωρίς την πλήρη αποκατάσταση των ανωτέρω και επειδή η επισκευή τους μπορεί να γίνει μόνο από εξωτερικό συνεργείο και όχι από τους υδραυλικούς του δήμου, ο κ. Αντιδήμαρχος έδωσε προφορική εντολή στον κ. Δεληγιάννη Σωτήρη για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης με την επισκευή - αντικατάσταση των φθαρμένων εξαρτημάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης των βλαβών που προαναφέρθηκαν στο αντλιοστάσιο της δεξαμενής Ποντίων στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου, στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάννη Σωτήρη.

Το ακριβές κόστος θα κοινοποιηθεί στο Δήμο από τον κ. Δεληγιάννη με την ολοκλήρωση των επεμβάσεων και κατόπιν θα κοινοποιηθεί στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να γίνει η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της σχετικής πίστωσης με χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 με την ονομασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και Δεξαμενών».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ύδρευσης	Διευθυντής
Όνομ/μο		Π. Αγγελίδης	Α. Παπαδόπουλος
Υπογραφή			
Ημερ/νία			