



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29.5.2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16892
ΑΠΟΦΑΣΗ: 1026**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου,
2. Τις διατάξεις του άρθ. 72 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικ. Επιτροπής,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12, 13 του Ν.2286/95 και άρθ.17 του Ν.2539/97,
4. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.),
6. Το υπ' αριθ. 12454/23.4.2013 έγγραφο του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης κ. Τσιλιγκίρη Μιχάλη σχετικά με τη «Βλάβη Αντλητικού Συγκροτήματος στο Αντλιοστάσιο Πηγάδας στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης»,
7. Την προσφορά του κ. Σωτηρίου Δεληγιάννη, ύψους 5.965,50 € συμπ/νου ΦΠΑ,
8. Την από 23.5.2013 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για την Προμήθεια Υλικών και Εργασίας για την Αποκατάσταση Βλάβης του Αντλητικού Συγκροτήματος Τύπου Booster στο Αντλιοστάσιο Πηγάδας στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης,
9. Την πίστωση ύψους 40.000,00 € που έχει γραφεί στον Κ.Α. 25.6262.0005 με τίτλο «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και Δεξαμενών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013,
10. Το γεγονός ότι στις 14.4.2013 και ώρα 13:00 παρουσιάστηκε χαμηλή στάθμη στην κεντρική δεξαμενή πόσιμου ύδατος της δημοτικής ενότητας Άνοιξης και διαπιστώθηκε ότι το ένα από τα δύο αντλητικά συγκροτήματα, που τροφοδοτούν ταυτόχρονα τη δεξαμενή, είχε τεθεί εκτός λειτουργίας και είχαν καεί και οι γενικές ασφάλειες του συγκροτήματος

αποφασίζουμε

την ανάθεση στον προμηθευτή κ. Δεληγιάννη Σωτήριο με ΑΦΜ 030791467 της προμήθειας υλικών και εργασιών για την αποκατάσταση της Βλάβης του Αντλητικού Συγκροτήματος Τύπου Booster στο Αντλιοστάσιο Πηγάδας στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, αντί του ποσού των 5.965,50 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διότι όταν λειτουργεί μόνο το ένα από τα υπάρχοντα δύο αντλητικά συγκροτήματα αυτό δουλεύει στα όρια του και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής στο 100% της ζήτησης, και εγκρίνουμε την από 23.5.2013 σχετική Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για την Προμήθεια Υλικών και Εργασίας για την Αποκατάσταση Βλάβης του Αντλητικού Συγκροτήματος Τύπου Booster στο Αντλιοστάσιο Πηγάδας στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή

1. Γρ. Δημάρχου
2. Τμ. Προμηθειών
3. Τμ. Λογιστηρίου
4. Δ/ντρια Οικονομικών
5. κ. Παπαδόπουλος Απόστολος

	Συντάκτης	Προϊστάμενος	Διευθυντής	Γεν. Γραμματέας	Αντιδήμαρχος
Όνομ/μο					
Υπογραφή					
Ημερ/νία					