



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΟΙΞΗΣ**

Άγιος Στέφανος, 2013

Αρ. Πρωτ:

**ΠΡΟΣ: κ. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ
Δήμαρχο Διονύσου**

**ΚΟΙΝ: κ. ΚΟΝΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ
Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος**

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

**ΘΕΜΑ: ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΠΗΓΑΔΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ**

Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 14.4.2013 και ώρα 13:00 παρουσιάστηκε χαμηλή στάθμη στην κεντρική δεξαμενή πόσιμου ύδατος της δημοτικής ενότητας Άνοιξης.

Ο αρμόδιος υδραυλικός, κ. Τσιλιγκίρης Γεώργιος, πήγε στο αντλιοστάσιο και διαπίστωσε ότι το ένα από τα δύο αντλητικά συγκροτήματα που τροφοδοτούν ταυτόχρονα τη δεξαμενή, είχε τεθεί εκτός λειτουργίας και είχαν καεί και οι γενικές ασφάλειες του συγκροτήματος.

Ο υδραυλικός αντικατέστησε τις ασφάλειες αλλά το συγκρότημα με το που ετέθει σε λειτουργία τις ξαναέκαψε αμέσως.

Κατόπιν τούτου, ειδοποίησε τον προϊστάμενο ύδρευσης, κ. Αγγελίδη Παναγιώτη, ο οποίος μετέβη από τόπου και διαπίστωσε και αυτός την ανωτέρω βλάβη.

Οι εν λόγω υδραυλικοί με ενημέρωσαν για τα ανωτέρω και με εντολή μου ειδοποίησαν τον ιδιώτη τεχνικό κ. Δεληγιάννη Σωτήρη ο οποίος μετέβη την επομένη, 15.4.2013, διαπίστωσε το πρόβλημα και του έδωσα εντολή να αποξηλώσει το χαλασμένο αντλητικό συγκρότημα και να προβεί στην άμεση επισκευή του, διότι το ένα μόνο εν λειτουργία αντλητικό συγκρότημα δουλεύει στα όρια του και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής στο 100% της ζήτησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ