



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Άγιος Στέφανος, 23 Μαΐου 2012

**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

A. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Μελέτη συντάσσεται προκειμένου να γίνει ανάθεση της υπηρεσίας ετήσιας συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων στα δημοτικά κτίρια.

B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος διαθέτει στα παρακάτω κτίρια κλιματιστικά τα οποία στα πλαίσια της ετήσιας συντήρησής τους πρέπει να καθαριστούν τα φίλτρα τους, να συμπληρωθεί ψυκτικό μέσο, όπου χρειάζεται, και να ελεγχθεί η καλή τους λειτουργία.

A/A	ΚΤΙΡΙΟ	ΕΠΙΤΟΙΧΑ	ΨΥΚΤΗΣ	ΦΑΝ ΚΟΪΛ
1	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	17		
2	ΚΕΠ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ		1	
3	Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ	8		
3	Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ	1		16
4	Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ	8		8
5	ΚΕΠ ΔΡΟΣΙΑΣ	1		
6	Δ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ	10		
7	Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ	7		
8	Δ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ	2		
9	Δ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ	10		

10	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ		1	
	ΣΥΝΟΛΟ	64	2	24

Επίσης στο Αμαξοστάσιο του Δήμου πρέπει να γίνει αποξήλωση μίας κλιματιστικής μονάδας ψύκτη 50.000 btu από το Γραφείο Κίνησης και η επανεγκατάστασή της σε νέα θέση σε ένα καινούργιο κοντέϊνερ γραφείων στο χώρο του Αμαξοστασίου.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Συντήρηση Επίτοιχων Μονάδων	64	18	1.152,00
2	Συντήρηση Fan Coils	24	15	360,00
3	Συντήρηση Ψύκτη	2	80	160,00
4	Μετεγκατάσταση Ψύκτη 50.000 btu	1	160	160,00
			ΣΥΝΟΛΟ	1.832,00
			ΦΠΑ 23%	421,36
				2.253,36

Ο Συντάξας

Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχ/γος Μηχ/κός