



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210 81 44 450

Αγ. Στέφανος, 8/6/2015
Αριθ. Πρωτ.: - 15506 -

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την Επισκευή της Βλάβης του Πιεστικού Αντλητικού Συγκροτήματος στο Αντλιοστάσιο της Δεξαμενής Ποντίων της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου

Σχετικό: 90/2015 ΑΟΕ της 3.4.2015

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με την 90/2015 ΑΟΕ (της 3.4.2015) έγινε απευθείας ανάθεση επισκευής της βλάβης που παρουσιάστηκε στις 11.3.2015 στο πιεστικό συγκρότημα του αντλιοστασίου της δεξαμενής Ποντίων, που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου (με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί έλλειψη νερού στις περιοχές Ποντίων και Πευκόφυτου που τροφοδοτούνται από αυτό) στον κ. Δεληγιάννη Σωτήρη, ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης.

Έκτοτε, ο κ. Δεληγιάννης ολοκλήρωσε τις εργασίες επισκευής της βλάβης και προσκόμισε τη συνημμένη προσφορά για ποσό 1.845,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) για υλικά και εργασία (επισυνάπτοντας τιμοκαταλόγους προμηθευτών για τα κύρια υλικά – εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν).

Συγκεκριμένα,

- ο αντικατέστησε με καινούργια την αντλία jockey της εγκατάστασης επειδή η υπάρχουσα ήταν χαλασμένη (ισχύς 3HP, παροχή 6m³/h, μανομετρικό 47m),
- ο αντικατέστησε, λόγω φθοράς, τις μεμβράνες των δύο δοχείων διαστολής 500 lt του αντλιοστασίου, και
- ο αντικατέστησε, λόγω μη λειτουργίας, τρεις πιεζοστάτες, τον ηλεκτρονικό επιτηρητή και τα ηλεκτρόδια ελέγχου της στάθμης της δεξαμενής.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για

1. την έγκριση της δαπάνης 1.845,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, και
2. τη διάθεση της σχετικής πίστωσης για την εξόφλησή της (ΠΑΥ/2015) με χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 με ονομασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων, Δεξαμενών και Αγωγών Ύδρευσης».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ύδρευσης	Διευθυντής
Ονομ/μο		Π. Αγγελίδης	Α. Παπαδόπουλος
Υπογραφή			
Ημερ/νία			