



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210 800 48 30

Αγ. Στέφανος, 17.2.2016
Αριθ. Πρωτ.: - 3875 -

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήματος (Booster) στο Αντλιοστάσιο Δεξαμενής Αγίου Δημητρίου στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με το με αρ. πρωτ. 3305/11.2.2016 έγγραφο του κ. Αγγελίδη Παναγιώτη, Προϊσταμένου του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι στις 21.1.2016, κατόπιν ελέγχου βρέθηκε καμένη αντλία στο αντλιοστάσιο του Αγίου Δημητρίου στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου.

3. Ύστερα από άμεση ενημέρωση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Αναστάσιου Μπάση, ειδοποιήθηκε ο κ. Δεληγιάννης Σωτήρης, ιδιώτης τεχνικός ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης, προκειμένου να μεταβεί επί τόπου και να αποκαταστήσει τη ζημιά, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό εγκαταστάτες - συντηρητές ηλεκτρομηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Ο κ. Δεληγιάννης πήγε στο εν λόγω αντλιοστάσιο και ύστερα από έλεγχο ενημέρωσε το Δήμο ότι έχει καεί ο ηλεκτροκινητήρας ενός booster και χρειάζεται αντικατάσταση με καινούργιο λόγω μη δυνατότητας επισκευής του.

Ο κ. Δεληγιάννης συνέταξε και υπέβαλε το κοστολόγιο για την ανωτέρω επισκευή (προμήθεια ηλεκτροκινητήρα 15HP, αντικατάσταση ελαστικών δακτυλίων αντλίας, εργασίες εξάρμωσης συγκροτήματος – αντικατάσταση κινητήρα – επισκευή αντλίας – επανατοποθέτηση – έλεγχος – δοκιμές), το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, και ανέρχεται σε 2.644,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

5. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την επείγουσα απευθείας ανάθεση αποκατάστασης της βλάβης στο booster στο αντλιοστάσιο της δεξαμενής του Αγίου Δημητρίου στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου, δεδομένου ότι για όσο χρόνο το εν λόγω booster παραμένει εκτός λειτουργίας δεν υπάρχει ικανοποιητική ποσότητα κατάλληλα χλωριωμένου νερού στο δίκτυο της περιοχής του Ευξείνου Πόντου, στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάννη Σωτήρη, με κόστος 2.644,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

6. Η σχετική έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης θα γίνει με χρέωση του σχετικού Κ.Α. ο.ε. 2016 με ξεχωριστή απόφαση της Ο.Ε., ύστερα από την έγκριση του π/υ ο.ε. 2016 του Δήμου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος	Διευθυντής	
Όνομ/μο		Π. Αγγελίδης	Α. Παπαδόπουλος	
Υπογραφή				
Ημερ/νία				