



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210 81 44 450

Αγ. Στέφανος, 14.1.2016
Αριθ. Πρωτ.: - 837 -

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Ζημιάς Αντλιοστασίου Γηπέδου στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας του Δήμου Διονύσου

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με το με αρ. πρωτ. οικ.35995/22.12.2015 έγγραφο του κ. Αγγελίδη Παναγιώτη, Προϊσταμένου του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι στις 18.12.2015, έγινε κλοπή καλωδίου 10 μέτρων περίπου από τη γεώτρηση Γηπέδου στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας η εν λόγω γεώτρηση.

3. Ύστερα από άμεση ενημέρωση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Αναστάσιου Μπάση, ειδοποιήθηκε ο κ. Δεληγιάννης Σωτήρης, ιδιώτης τεχνικός ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης, προκειμένου να μεταβεί επί τόπου και να αποκαταστήσει τη ζημιά, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό εγκαταστάτες - συντηρητές ηλεκτρομηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Ο κ. Δεληγιάννης πήγε στο εν λόγω αντλιοστάσιο και ενημέρωσε το Δήμο ότι εκτός από το καλώδιο από τον ηλεκτρικό πίνακα προς το αντλητικό συγκρότημα έχει επίσης κλαπεί το καλώδιο παροχής ρεύματος από το κουτί της ΔΕΗ μέχρι τον ηλεκτρικό πίνακα του αντλητικού συγκροτήματος, καθώς επίσης και ο χαλκός γειώσεως (από το κουτί της ΔΕΗ μέχρι τον πίνακα) και πιθανόν να υπάρχουν και άλλες αφανείς ζημιές οι π.χ. διακόπτες, οι οποίες θα αποκαλυφθούν με την δοκιμές που θα γίνουν μετά τη ρευματοδότηση με την εγκατάσταση νέων καλωδίων.

Ο κ. Δεληγιάννης συνέταξε και υπέβαλε το κοστολόγιο της εμφανούς ζημιάς όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω, και το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, και ανέρχεται σε 1672,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

4. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης της ζημιάς από την κλοπή καλωδίου στη γεώτρηση Γηπέδου στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάννη Σωτήρη (με εκτιμώμενο καταρχήν κόστος 1672,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) με ακριβές κόστος το οποίο θα κοινοποιηθεί στο Δήμο από τον κ. Δεληγιάννη με την ολοκλήρωση των επεμβάσεων και κατόπιν θα υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να γίνει η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της σχετικής πίστωσης με χρέωση σχετικού Κ.Α. ο.ε. 2016.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος	Διευθυντής	
Όνομ/μο		Π. Αγγελίδης	Α. Παπαδόπουλος	
Υπογραφή				
Ημερ/νία				