



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210 800 48 30

Αγ. Στέφανος, 3.3.2016
Αριθ. Πρωτ.: - 5602 -

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Ηλεκτροβάνας Δεξαμενής Γοργοποτάμου και Βλαβών Αυτοματισμών Δεξαμενών Παρχάρ, Γοργοποτάμου και Ρέας στη Δημοτική Ενότητα Δροσιάς.

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με το με αρ. πρωτ. (δημοτικής ενότητας Δροσιάς) 42/12.2.2016 έγγραφο του κ. Ποτίδη Χρήστου, Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι στις 11.2.2016 παρουσιάστηκε έντονο πρόβλημα στην υδροδότηση (διακοπή νερού) της περιοχής λόγω βλάβης της ηλεκτροβάνας που τροφοδοτεί τη δεξαμενή Γοργοποτάμου, καθώς επίσης του αυτοματισμού ειδοποίησης (των υδραυλικών του Δήμου) μέσω κινητής τηλεφωνίας της ίδιας δεξαμενής κάτι το οποίο δεν επέτρεψε την άμεση κινητοποίηση των υδραυλικών για την έγκαιρη αντιμετώπιση και περιορισμό των συνεπειών της βλάβης ηλεκτροβάνας.

3. Στη συνέχεια, με το με αρ. πρωτ. 3850/17.2.2016 έγγραφο του κ. Ποτίδη Χρήστου, Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς, ζητήθηκε η αντικατάσταση της χαλασμένης ηλεκτροβάνας και η επισκευή των αυτοματισμών και των τριών δεξαμενών της Δροσιάς (Παρχάρ, Γοργοποτάμου και Ρέας).

4. Ύστερα από άμεση ενημέρωση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Αναστάσιου Μπάση, και δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό εγκαταστάτες - συντηρητές ηλεκτρομηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων, ειδοποιήθηκε ο κ. Δεληγιάννης Σωτήρης, ιδιώτης τεχνικός ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης, προκειμένου να μεταβεί επί τόπου για να ελέγξει και αποκαταστήσει τις προαναφερθείσες βλάβες.

5. Ο κ. Δεληγιάννης ύστερα από έλεγχο που έκανε διαπίστωσε ότι

- Η ηλεκτροβάνα που τροφοδοτεί τη δεξαμενή της Γοργοποτάμου έχει καεί και απαιτείται αντικατάστασή της με καινούργια,
- Ο αυτοματισμός της δεξαμενής Γοργοποτάμου δεν λειτουργεί και χρειάζεται έλεγχο και επισκευή,
- Ο αυτοματισμός της δεξαμενής Παρχάρ είναι πλήρως κατεστραμμένος και απαιτείται αντικατάστασή του με καινούργιο,
- Ο αυτοματισμός της δεξαμενής Ρέας δεν λειτουργεί και χρειάζεται έλεγχο και επισκευή,

Ο κ. Δεληγιάννης συνέταξε και υπέβαλε το κοστολόγιο για τις ανωτέρω εργασίες (προμήθεια και εγκατάσταση μίας καινούργιας ηλεκτροβάνας Φ150, προμήθεια και εγκατάσταση ενός καινούργιου αυτοματισμού ειδοποίησης μέσω κινητής τηλεφωνίας, επισκευή και αναβάθμιση δύο υπαρχόντων αυτοματισμών ειδοποίησης μέσω κινητής τηλεφωνίας), το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, και ανέρχεται σε 4.674,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, με την επιφύλαξη ότι μπορεί να απαιτηθεί και κάποια ακόμη επιπλέον δαπάνη ανάλογα με το τι τυχόν επιπλέον απαιτηθεί ύστερα από την επανατοποθέτηση των δύο αυτοματισμών που θα επισκευαστούν.

5. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την επείγουσα απευθείας ανάθεση

- Προμήθειας και εγκατάστασης μίας καινούργιας ηλεκτροβάνας Φ150 (για την τροφοδοσία της δεξαμενής της οδού Γοργοποτάμου),
- Προμήθειας και εγκατάστασης ενός (1) καινούργιου αυτοματισμού ειδοποίησης μέσω κινητής τηλεφωνίας (για τη δεξαμενή της οδού Γοργοποτάμου),

- Ελέγχου και επισκευής δύο (2) αυτοματισμών ειδοποίησης μέσω κινητής τηλεφωνίας (για τις δεξαμενές Παρχάρ και Ρέας),

προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα, οριστικά και με το βέλτιστο τρόπο το πρόβλημα στο δίκτυο υδροδότησης της δημοτικής ενότητας Δροσιάς, στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάννη Σωτήρη, με ενδεικτικό κόστος 4.674,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, το οποίο επακριβώς θα προσδιοριστεί με την επαναλειτουργία των προς επισκευή αυτοματισμών.

6. Η σχετική έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης θα γίνει με χρέωση του σχετικού Κ.Α. ο.ε. 2016 με ξεχωριστή απόφαση της Ο.Ε., ύστερα από την έγκριση του π/υ ο.ε. 2016 του Δήμου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος	Διευθυντής	
Όνομ/μο		Π. Αγγελίδης	Α. Παπαδόπουλος	
Υπογραφή				
Ημερ/νία				