



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210 81 44 450

Αγ. Στέφανος, 14.4.2016
Αριθ. Πρωτ.: - οικ. 9808 -

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Επισκευής Βλάβης Ηλεκτρικού Πίνακα Αντλιοστασίου της Οδού Ναβαρίνου στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με το με αρ. πρωτ. 8984/8.4.2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι την Τρίτη 5.4.2016 παρουσιάστηκε βλάβη στον ηλεκτρικό πίνακα του αντλιοστασίου της οδού Ναβαρίνου στη δημοτική ενότητα Άνοιξης με αποτέλεσμα να σημειωθεί διακοπή υδροδότησης σε όλη τη δημοτική ενότητα.

3. Επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό εξειδικευμένο στα ηλεκτρομηχανολογικά των αντλιοστασίων πόσιμου ύδατος, ύστερα από άμεση ενημέρωση για το συμβάν και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Αναστάσιου Μπάση, ειδοποιήθηκε ο ιδιώτης τεχνικός ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάνης Σωτήρης προκειμένου να μεταβεί επί τόπου και να ελέγξει το πρόβλημα που παρουσιάστηκε.

Πράγματι ο κ. Δεληγιάνης πήγε επί τόπου και ενημέρωσε το Δήμο ότι έχει καεί το θερμικό του ενός ζεύγους αντλιών και το κύκλωμα (χρονορελέ) αστέρα – τρίγωνο του δεύτερου ζεύγους αντλιών, καθώς επίσης ήταν φθαρμένα τα 4 από τα 8 ρελέ ισχύος του πίνακα ενώ και τα υπόλοιπα 3 θερμικά έπρεπε να αντικατασταθούν.

Κατόπιν τούτων, ο κ. Αντιδήμαρχος έδωσε προφορική εντολή στον κ. Δεληγιάνη Σωτήρη για την επείγουσα επισκευή του πίνακα προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η υδροδότηση της περιοχής.

Ο κ. Δεληγιάνης υλοποίησε την αναγκαία αποκατάσταση (1 ρελέ ισχύος 30KW, 1 ρελέ ισχύος 18,5KW, 2 θερμικά 36–52A, 2 θερμικά 29–35A, επιτηρητή ασυμμετρίας, 2 χρονορελέ, καλωδιώσεις) και προσκόμισε στο Δήμο τη συνημμένη προσφορά για 1.150€ πλέον ΦΠΑ, σύνολο 1.414,50 €.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για

- ο την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης της βλάβης της 5.4.2016 στον ηλεκτρικό πίνακα του αντλιοστασίου της οδού Ναβαρίνου στη δημοτική ενότητα Άνοιξης στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάνη Σωτήρη (CPV είδους 45259000-7 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Εγκαταστάσεων»),
- ο την έγκριση της δαπάνης 1.414,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, και
- ο τη διάθεση πίστωσης για την εξόφλησή του κ. Δεληγιάνη (ΠΑΥ/2016) με χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 με ονομασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και Δεξαμενών».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος	Διευθυντής	
Όνομ/μο				
Υπογραφή				
Ημερ/νία				